

Chojnów, dnia 19.12.2023 r.

ZP.271.20.2023

**Wykonawcy kierujący zapytania
oraz wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 130.000,00 zł poza ustawą Prawo zamówień publicznych zgodnie z procedurą wewnętrzną obowiązującą w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów na następujące zadanie:

„Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM.”

Zamawiający informuje, że do postępowania wpłynęły pytania. W związku z tym Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie: Co Państwo rozumieją poprzez zapis o usuwaniu usterek, czy wystarczy dokręcić ewentualne nieszczelności kluczem oraz w przypadku, gdy to nie przyniesie skutku zakręcić gaz?

Odpowiedź: Tak, wystarczy dokręcić ewentualne nieszczelności kluczem, a jeżeli nie przyniesie to skutku wykonawca niezwłocznie zamknie dopływ gazu do niesprawnej instalacji, a następnie zawiadomi Zamawiającego.

Pytanie: Czy w przypadku drugiego terminu wystarczy ustalić termin zbiorczy, czy też należy umówić się z każdym mieszkańcem indywidualnie?

Odpowiedź: Zamawiający proponuje ustalić drugi termin w sposób indywidualny z najemcą lub użytkownikiem lokalu jednocześnie informując o ustalonym terminie ChZGKiM.

Pytanie: Czy wystarczą dwa terminy podejścia do lokali?

Odpowiedź: Tak, jeżeli w wyznaczonym po raz drugi terminie przeglądu, nie zostanie udostępniony lokal, zwalnia się Wykonawcę z obowiązku przeprowadzenia przeglądu w danym lokalu.

Pytanie: Rozliczenie za prace jest tylko za sprawdzone lokale czy też za wszystkie zlecone przez zamawiającego?

Odpowiedź: Rozliczane są sprawdzone lokale.

Pytanie: Na jakiej platformie można obserwować Państwa postępowanie?

Odpowiedź: Postępowanie można obserwować na stronie ChZGKiM :

<https://chzgkim.chojnow.eu/ogloszenia,m5,s500.html>

oraz w Biluetyynie Informacji Publicznej ChZGKiM :

<https://bip-chzgkim.chojnow.eu/przetargi,m5,s500.html>

DYREKTOR

inż. Edward Kośnik