

Wykonawcy kierujący zapytania
oraz wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania na zadanie : Naprawa uszkodzeń ścian zewnętrznych i wewnętrznych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Tkackiej 14-16 w Chojnowie. Adres inwestycji: działka nr 280/5 obręb 0004, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów

Zamawiający informuje, że do postępowania wpłynęły pytania. W związku z tym Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedzią:

Pytanie :

- Czy Pan projektant Piotr Kowalewicz przeprojektuje średnicę pręta na 6 mm ?
- Czy po przeliczeniu średnicy pręta nie będzie trzeba wykonać dodatkowych przeszyć ?
- Czy zaprojektowane ilości metrów bieżących nie ulegną zwiększeniu, ponieważ parametry pręta fi 6 mm są mniejsze niż pręta fi 10 mm na rozciąganie.

Odpowiedź :

Ze względu na zbyt małą szerokość fug w murze budynku Tkacka 14-16, w miejscu zaprojektowanego przeszywania ścian zamiast pojedynczego pręta fi 10 należy zastosować dwa pręty fi 6.

Analogicznie dla wieńców spinających ściany zamiast zaprojektowanych prętów 2 x fi 10 należy zastosować trzy pręty fi 6.

DYREKTOR
Mariusz Miklas
inż. Mariusz Miklas