

Chojnów, 27.06.2017r.

Dot . postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach
mieszkalnych i usługowych administrowanych przez ChZGKiM**

W odpowiedzi na e-mail z dnia 26.06.2017 r. dot. określenia parametrów technicznych stolarki okiennej (ilość komór, jaka szyba)

informuje się, że:

Okna mają być z profili 5-ciokomorowych, szyby zespolone zwykłe płaskie 4+4 z przestrzenią 16mm o współczynniku dla szyby $U = 1,1$ (W/m²K).