

Chojnów, dnia 03.07.2017r.

dot. Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie

W odpowiedzi na e-mail z dnia 02.07.2017r. informuje się, że:

Pytanie :

1. Proszę o podanie sposobu wykonanie termomodernizacji ścian elewacji gdyż w przedmiarze brak jest rusztowań, wysuwnic lub podobnych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć rusztowania zewnętrzne.

Pytanie:

2. Proszę podać w jaki sposób zabezpieczyć teren przed spadającymi elementami gdyż w przedmiarze nie ujęto daszków, zastaw lub podobnych

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wykonanie daszków.